rēsistex
L'Humain en lumière

CE

# Déclaration **UE** de Conformité

## ***EU*** *Declaration of Conformity*

**Certificat n° REX621436**

Nous, **Société RESISTEX SA**
We, 11, quai de la Banquière
06730 Saint-André de la Roche
FRANCE

**Déclarons** que le produit suivant est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne applicable en suivant les directives et les normes harmonisées :
*Declare that the following lighting fixture is in accordance with the following European directives and harmonized standards :*

**621436 IRO 4125lm IR PRE TEL 3000K**

### Sécurité et basse tension / *Safety and low voltage*

**Directive / *Directive :*** 2014/35/EU
**Norme(s) / *Standard(s) :*** EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN 60598-2-2:2012, EN IEC 62031:2020+A11:2021, EN 61347-1:2015, EN 62493:2015

### Compatibilité électromagnétique / *Electro magnetic compatibility*

**Directive / *Directive :*** 2014/30/EU
**Norme(s) / *Standard(s) :*** EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61547:2009, EN IEC 55015:2019+A1:2020

### Restriction des matières dangereuses / *Restriction of Hazardous Substance (RoHS)*

**Directive / *Directive :*** 2011/65/EU + 2017/2102/UE + ROHS 2015/863/UE
**Norme(s) / *Standard(s) :*** NF EN IEC 63000:2018

### Eco-conception / *Eco design*

**Directive / *Directive :*** 2009/125/EC (et règlements associés / and concerned regulations)
**Norme(s) / *Standard(s) :***

### Radio / *Radio*

**Directive / *Directive :***
**Norme(s) / *Standard(s) :***

### Caractéristiques / *Characteristics*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de produit / *Type of lighting fixture :*** | Encastré & Plafonnier tertiaire | **Classe électrique / *Electrical safety class :*** | Classe 2 |
| **Puissance totale / *Total power :*** | 28.9W | **Test au fil incandescent / *Glow wire test :*** | 650°C |
| **Nombre de sources / *Number of lights :*** | 1 | **Groupe de risque photobiologique / *Photobiologic risk group :*** | Groupe de risque 0 |
| IP Encastré 40 | | | |

**Dossier technique / *Technical report :*** 000907 / ESDO-595*595 SENSOR 3K

Saint-André de la Roche, le **29/04/2025**

**Mr Bruno LAVEDRINE**
Directeur Développement Produits
*Products Development Director*