

Déclaration UE de Conformité

EU Declaration of Conformity

Certificat n° REX795503

Nous, **Société RESISTEX SA**
We, 11, quai de la Banquière
06730 Saint-André de la Roche
FRANCE

Déclarons que le produit suivant est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne applicable en suivant les directives et les normes harmonisées :

Declare that the following lighting fixture is in accordance with the following European directives and harmonized standards :

795503 MAXICIRCLED NU 7212lm 4000K

Sécurité et basse tension / *Safety and low voltage*

Directive / Directive : 2014/35/EU

Norme(s) / Standard(s) : EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 60598-1:2021+A11:2022, EN IEC 62031:2020+A11:2021, NF EN 61347-1:2015+A1:2021, EN 62493:2015, IEC 62778:2014, EN 61347-2-13:2014

Compatibilité électromagnétique / *Electro magnetic compatibility*

Directive / Directive : 2014/30/EU

Norme(s) / Standard(s) : EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61547:2009, EN IEC 55015:2019+A1:2020

Restriction des matières dangereuses / *Restriction of Hazardous Substance (RoHS)*

Directive / Directive : 2011/65/EU + 2017/2102/UE + ROHS 2015/863/UE

Norme(s) / Standard(s) : NF EN IEC 63000:2018

Eco-conception / *Eco design*

Directive / Directive : 2009/125/EC (et règlements associés / and concerned regulations)

Norme(s) / Standard(s) :

Radio / *Radio*

Directive / Directive :

Norme(s) / Standard(s) :

Caractéristiques / *Characteristics*

Type de produit / Type of lighting fixture :	Encastré & Plafonnier tertiaire	Classe électrique / Electrical safety class :	Classe 2
Puissance totale / Total power :	52.8W	Test au fil incandescent / Glow wire test :	650°C
Nombre de sources / Number of lights :	1	Groupe de risque photobiologique / Photobiologic risk group :	Groupe de risque 0
IP Suspension 40			

Dossier technique / Technical report : 000907 / P60-50W-1000 4000K

Saint-André de la Roche, le **29/04/2025**

Mr Bruno LAVEDRINE
Directeur Développement Produits
Products Development Director

B. LAVEDRINE


